



STREFY POŻAROWE

- PM - SORTOWNIA
Qd ≤ 4000 MJ/m2
2329,47 M2
- PM - MAGAZYN
Qd ≤ 4000 MJ/m2
199,45 M2
- KLATKI SCHODOWE
237,53 M2
- HALA PRZYLOTÓW
10 782 M2
1050 OSOB
ZL I
- BIURA
580,55 M2
38 OSOB
ZL III
- PM - WENTYLATORNA
KANAL NAWIEWNY
Qd ≤ 1000 MJ/m2
83,19 M2

LEGENDA:

- 30 DRZWI EI 30
- 60 DRZWI EI 60
- 90 DRZWI DYMOSZCZELNE
- ŚCIANA PPOŻ. REI 120
- ŚCIANA PPOŻ. REI 60
- ŚCIANA PPOŻ. EI 60

OPROSTOWAŁ: mgr inż. FELIKS MIKULSKI

UPRAWNIENIA: 397/99

AKTUALIZACJA: MAJ 2012

PROTECT Sp. z o.o.
USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ
Biuro: ul. Rudnickiego 3A lok. 13H, 01-656 Warszawa
tel./fax: (022) 640 00 00 lub kom. 0 602 213 712
e-mail: protect@protect.waw.pl; www.protect.waw.pl

Projekt / Project: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Budynek / Building: DRUGI TERMINAL PASAŻERSKI
W PORCIE LOTNICZYM IM. LECHA WAŁĘSY
W GDANSKU

Rzut / Drawing: RZUT PARTERU

Projektował / Designed by:	Upewnienie:	Podpis / Sign:
mgr inż. Grzegorz Ciepek		
mgr inż. Łukasz Bałaga		
mgr inż. Lesław Dec		
mgr inż. Lesław Dec	Upewnienie:	Podpis / Sign:
mgr inż. Lesław Dec		
Skala / Scale:	Wzrost / Height:	Data / Date:
1:200	02A	04.01.2012