PORT LOTNICZY
CZĘŚC ISTNIEJĄCA
BUDYNKU

URZĄD CELNY

STRAŻ GRANICZNA

PORT LOTNICZY

DACH

+2

+1

0

−1

Ps=10KW (Istn.)

Pz=152KW

INSTALACJA ODBIORCZA ISTNIEJĄCA

HDGs 5x1,5
E 90

4 x YKYżo 1x185
DO RG

3RK2
3R2
Pi=30,4KW
3RK3
3RK1
3R3
Pi=23,1KW
YKYżo 5x16
35A
3R1
Pi=19,5KW
WINDA
Pi=7,0KW

2RK3
2RK2
2R3
Pi=32,4KW
35A
YKYżo 5x16
2R2
Pi=19,6KW
YKYżo 5x16
YKYżo 5x16
YKYżo 5x16
YKYżo 5x35
2R1
Pi=1,9KW

1RK4
1R4
Pi=24,8KW
1RK3
1R3
Pi=12,7KW
35A
YDYżo 5x16
1R2
Pi=18,6KW
YKYżo 5x16
YKYżo 5x10
YKYżo 5x35
1R1
Pi=2,1KW

0RK3
YKYżo 5x10
0R3
Pi=13,4KW
35A
YDYżo 5x10
0R4
Pi=9,3KW
CENTR. WENT.
0R2/A
Pi=11,6KW
CENTR. WENT.
0R1
Pi=3,7KW
CENTR. WENT.
0R2
Pi=3,7KW
UPS
RUPS
Pi=44,0KW
5 x YLY 1X50
Sn=60,0KVA
Pn=48,0KW
INSTALACJA ODBIORCZA POTRZEBY WŁASNE

YKYżo 5x35
YKYżo 5x25
YKYżo 5x25
YKYżo 5x35
YKYżo 5x25
YKYżo 5x25
YKYżo 5x10
YKYżo 5x10
YKYżo 5x35
YDYżo 5x10

380/220V, 50Hz
L1,L2,L3

63A
50A
50A
63A
50A
50A
35A
35A
125A
63A
35A

SB13P/50A
4x2DEHNquart
(C)

QG
DPX-IS 630/400

RG
Ps=150KW

ZKI
PROJ.
3xP
* IMSb
300/5
KL.0,5
3
POMIAR ENERGII
SKA
63
125
250
250
10A
QGA
Wył. Poz.
NS400NA
400-3P
In=400A
3xDEHNblock maxi.
(B)
ZKA
PROJ.
400
250
400
400
PEN

Wył. Poz. Sieć PWP-S1
Wył. Poz. Sieć PWP-S2
Wył. Poz. Sieć PWP-S3
Wył. Poz. UPS PWP-U1
Wył. Poz. UPS PWP-U2
Wył. Poz. UPS PWP-U3

UZIOM BUDYNKU

PROJ. LINIA KABLOWA
ODRĘBNE OPRACOWANIE

OBIEKT	ROZBUDOWA BUDYNKU ZARZĄDU PORTU LOTNICZEGO		
ADRES	GDAŃSK,ul.Słowackiego 200		
INWESTOR	PORT LOTNICZY GDAŃSK Sp.z o.o.		
PROJEKT	BUDOWLANY		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
RYSUNEK	SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA		E 05
PROJEKTANT	-	mgr inż. Jerzy Martyński upr.nr 2175/Gd/85	
SPRAWDZAJĄCY	-	mgr inż.Włodzimierz Pawłowski upr.nr GT-III-630/440/76	