

WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE:

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA APARATÓW ZAMIENNYCH – ODZNACZAJĄCE KOMORKOWOŚĆ TECHNICZNA
ZŁĄCZE KABLOWE – "SAMEL KABLOWE", LUB INNY TYP TECHNICZNIE KOMORKOWY
WYKONANIE SZCZELNOŚCI – KLASA min. IP54
MOCOWANIE, MAX. WYMIARY ROZDZIELNICY (W*S*GŁĘB.xGŁ.) – NAŚCIENNA, (800 x 800mm x 250.)
ZASILANIE Z GÓRY
REZERWA NA PŁYCIE MONTAŻOWEJ W MODUŁACH 17,5 mm c.o. – 15

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
STALPROJEKT BIURA ARCHITEKTONICZNE
80 – 320 Gdańsk, ul. Op. J. Rybińskiego 11
promart BIURO PROJEKTÓW JERZY MARTYNSKI
80-290 Gdańsk, ul. Reymonta 11 tel/fax (058) 341 27 15 e-mail: mwprojekt@wp.pl

Projekt: BAZA TECHNICZNA DLA POTRZEB PORTU LOTNICZEGO W GDAŃSKU UL. SŁOWACKIEGO 200, 80–298 GDAŃSK
Nazwa rys: INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUD. "A" ZŁĄCZE KABLOWE, UKŁAD POMIARU ENERGII STEROWANIE PWP

Projektował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI	upr. 2175/OS/85	
Opracował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI		
Sprawdził:	mgr Inż. W.PAWLOWSKI	upr. OT-III-4330/1445/76	
Data: 10.2008	Faza / Umowa nr: PW	Skala: –	Rys nr: E. 11



JEDNOSTKA PROJEKTOWA
STALPROJEKT BIURA ARCHITEKTONICZNE
80 – 320 Gdańsk, ul. Op. J. Rybińskiego 11
promart BIURO PROJEKTÓW JERZY MARTYNSKI
80-290 Gdańsk, ul. Reymonta 11 tel/fax (058) 341 27 15 e-mail: mwprojekt@wp.pl

Projekt: BAZA TECHNICZNA DLA POTRZEB PORTU LOTNICZEGO W GDAŃSKU UL. SŁOWACKIEGO 200, 80–298 GDAŃSK
Nazwa rys: INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUD. "A" SCHEMAT ZASILANIA

Projektował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI	upr. 2175/OS/85	
Opracował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI		
Sprawdził:	mgr Inż. W.PAWLOWSKI	upr. OT-III-4330/1445/76	
Data: 10.2008	Faza / Umowa nr: PW	Skala: –	Rys nr: E. 10



JEDNOSTKA PROJEKTOWA
STALPROJEKT BIURA ARCHITEKTONICZNE
80 – 320 Gdańsk, ul. Op. J. Rybińskiego 11
promart BIURO PROJEKTÓW JERZY MARTYNSKI
80-290 Gdańsk, ul. Reymonta 11 tel/fax (058) 341 27 15 e-mail: mwprojekt@wp.pl

Projekt: BAZA TECHNICZNA DLA POTRZEB PORTU LOTNICZEGO W GDAŃSKU UL. SŁOWACKIEGO 200, 80–298 GDAŃSK
Nazwa rys: INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUD. "A" SCHEMAT STEROWANIA, AUTOMATYKI I SYGNALIZACJI ROZDZIELNICA RGA, 1KT

Projektował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI	upr. 2175/OS/85	
Opracował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI		
Sprawdził:	mgr Inż. W.PAWLOWSKI	upr. OT-III-4330/1445/76	
Data: 10.2008	Faza / Umowa nr: PW	Skala: –	Rys nr: E. 22



WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE:

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA APARATÓW ZAMIENNYCH – ODZNACZAJĄCE KOMORKOWOŚĆ TECHNICZNA
OBUDOWA ROZDZIELNICY – "SAMEL", LUB INNY TYP TECHNICZNIE KOMORKOWY
WYKONANIE SZCZELNOŚCI – KLASA min. IP54
MOCOWANIE, MAX. WYMIARY ROZDZIELNICY (W*S*GŁĘB.xGŁ.) – NAŚCIENNA, (1200 x 800mm x 250.)
ZASILANIE Z GÓRY
REZERWA NA PŁYCIE MONTAŻOWEJ W MODUŁACH 17,5 mm c.o. – 15

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
STALPROJEKT BIURA ARCHITEKTONICZNE
80 – 320 Gdańsk, ul. Op. J. Rybińskiego 11
promart BIURO PROJEKTÓW JERZY MARTYNSKI
80-290 Gdańsk, ul. Reymonta 11 tel/fax (058) 341 27 15 e-mail: mwprojekt@wp.pl

Projekt: BAZA TECHNICZNA DLA POTRZEB PORTU LOTNICZEGO W GDAŃSKU UL. SŁOWACKIEGO 200, 80–298 GDAŃSK
Nazwa rys: INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUD. "A" ROZDZIELNICA 191, 192

Projektował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI	upr. 2175/OS/85	
Opracował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI		
Sprawdził:	mgr Inż. W.PAWLOWSKI	upr. OT-III-4330/1445/76	
Data: 10.2008	Faza / Umowa nr: PW	Skala: –	Rys nr: E. 13



WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE:

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA APARATÓW ZAMIENNYCH – ODZNACZAJĄCE KOMORKOWOŚĆ TECHNICZNA
OBUDOWA ROZDZIELNICY – "SAMEL", LUB INNY TYP TECHNICZNIE KOMORKOWY
WYKONANIE SZCZELNOŚCI – KLASA min. IP54
MOCOWANIE, MAX. WYMIARY ROZDZIELNICY (W*S*GŁĘB.xGŁ.) – NAŚCIENNA, (1800 x 2000mm x 400.)
ZASILANIE Z GÓRY
REZERWA NA PŁYCIE MONTAŻOWEJ W MODUŁACH 17,5 mm c.o. – 0,5 m^2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
STALPROJEKT BIURA ARCHITEKTONICZNE
80 – 320 Gdańsk, ul. Op. J. Rybińskiego 11
promart BIURO PROJEKTÓW JERZY MARTYNSKI
80-290 Gdańsk, ul. Reymonta 11 tel/fax (058) 341 27 15 e-mail: mwprojekt@wp.pl

Projekt: BAZA TECHNICZNA DLA POTRZEB PORTU LOTNICZEGO W GDAŃSKU UL. SŁOWACKIEGO 200, 80–298 GDAŃSK
Nazwa rys: INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUD. "A" ROZDZIELNICA RGA

Projektował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI	upr. 2175/OS/85	
Opracował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI		
Sprawdził:	mgr Inż. W.PAWLOWSKI	upr. OT-III-4330/1445/76	
Data: 10.2008	Faza / Umowa nr: PW	Skala: –	Rys nr: E. 12



JEDNOSTKA PROJEKTOWA
STALPROJEKT BIURA ARCHITEKTONICZNE
80 – 320 Gdańsk, ul. Op. J. Rybińskiego 11
promart BIURO PROJEKTÓW JERZY MARTYNSKI
80-290 Gdańsk, ul. Reymonta 11 tel/fax (058) 341 27 15 e-mail: mwprojekt@wp.pl

Projekt: BAZA TECHNICZNA DLA POTRZEB PORTU LOTNICZEGO W GDAŃSKU UL. SŁOWACKIEGO 200, 80–298 GDAŃSK
Nazwa rys: INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUD. "A" SCHEMAT STEROWANIA, AUTOMATYKI I SYGNALIZACJI ROZDZIELNICA RGA, 1KT

Projektował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI	upr. 2175/OS/85	
Opracował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI		
Sprawdził:	mgr Inż. W.PAWLOWSKI	upr. OT-III-4330/1445/76	
Data: 10.2008	Faza / Umowa nr: PW	Skala: –	Rys nr: E. 22



WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE:

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA APARATÓW ZAMIENNYCH – ODZNACZAJĄCE KOMORKOWOŚĆ TECHNICZNA
OBUDOWA ROZDZIELNICY – "SAMEL", LUB INNY TYP TECHNICZNIE KOMORKOWY
WYKONANIE SZCZELNOŚCI – KLASA min. IP54
MOCOWANIE, MAX. WYMIARY ROZDZIELNICY (W*S*GŁĘB.xGŁ.) – NAŚCIENNA, (1200 x 1000mm x 250.)
ZASILANIE Z GÓRY
REZERWA NA PŁYCIE MONTAŻOWEJ W MODUŁACH 17,5 mm c.o. – 20

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
STALPROJEKT BIURA ARCHITEKTONICZNE
80 – 320 Gdańsk, ul. Op. J. Rybińskiego 11
promart BIURO PROJEKTÓW JERZY MARTYNSKI
80-290 Gdańsk, ul. Reymonta 11 tel/fax (058) 341 27 15 e-mail: mwprojekt@wp.pl

Projekt: BAZA TECHNICZNA DLA POTRZEB PORTU LOTNICZEGO W GDAŃSKU UL. SŁOWACKIEGO 200, 80–298 GDAŃSK
Nazwa rys: INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUD. "A" ROZDZIELNICA 201

Projektował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI	upr. 2175/OS/85	
Opracował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI		
Sprawdził:	mgr Inż. W.PAWLOWSKI	upr. OT-III-4330/1445/76	
Data: 10.2008	Faza / Umowa nr: PW	Skala: –	Rys nr: E. 14



WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE 2R2:

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA APARATÓW ZAMIENNYCH – ODZNACZAJĄCE KOMORKOWOŚĆ TECHNICZNA
OBUDOWA ROZDZIELNICY – "SAMEL", LUB INNY TYP TECHNICZNIE KOMORKOWY
WYKONANIE SZCZELNOŚCI – KLASA min. IP54
MOCOWANIE, MAX. WYMIARY ROZDZIELNICY (W*S*GŁĘB.xGŁ.) – NAŚCIENNA, (800 x 800mm x 250.)
ZASILANIE Z GÓRY
REZERWA NA PŁYCIE MONTAŻOWEJ W MODUŁACH 17,5 mm c.o. – 15

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
STALPROJEKT BIURA ARCHITEKTONICZNE
80 – 320 Gdańsk, ul. Op. J. Rybińskiego 11
promart BIURO PROJEKTÓW JERZY MARTYNSKI
80-290 Gdańsk, ul. Reymonta 11 tel/fax (058) 341 27 15 e-mail: mwprojekt@wp.pl

Projekt: BAZA TECHNICZNA DLA POTRZEB PORTU LOTNICZEGO W GDAŃSKU UL. SŁOWACKIEGO 200, 80–298 GDAŃSK
Nazwa rys: INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUD. "A" ROZDZIELNICA 201 c.d. ; 202

Projektował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI	upr. 2175/OS/85	
Opracował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI		
Sprawdził:	mgr Inż. W.PAWLOWSKI	upr. OT-III-4330/1445/76	
Data: 10.2008	Faza / Umowa nr: PW	Skala: –	Rys nr: E. 15



JEDNOSTKA PROJEKTOWA
STALPROJEKT BIURA ARCHITEKTONICZNE
80 – 320 Gdańsk, ul. Op. J. Rybińskiego 11
promart BIURO PROJEKTÓW JERZY MARTYNSKI
80-290 Gdańsk, ul. Reymonta 11 tel/fax (058) 341 27 15 e-mail: mwprojekt@wp.pl

Projekt: BAZA TECHNICZNA DLA POTRZEB PORTU LOTNICZEGO W GDAŃSKU UL. SŁOWACKIEGO 200, 80–298 GDAŃSK
Nazwa rys: INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUD. "A" SCHEMAT STEROWANIA, AUTOMATYKI I SYGNALIZACJI ROZDZIELNICA 201, 204

Projektował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI	upr. 2175/OS/85	
Opracował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI		
Sprawdził:	mgr Inż. W.PAWLOWSKI	upr. OT-III-4330/1445/76	
Data: 10.2008	Faza / Umowa nr: PW	Skala: –	Rys nr: E. 23



WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE :

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA APARATÓW ZAMIENNYCH – ODZNACZAJĄCE KOMORKOWOŚĆ TECHNICZNA
OBUDOWA ROZDZIELNICY – "SAMEL", LUB INNY TYP TECHNICZNIE KOMORKOWY
WYKONANIE SZCZELNOŚCI – KLASA min. IP30
MOCOWANIE, MAX. WYMIARY ROZDZIELNICY (W*S*GŁĘB.xGŁ.) – NAŚCIENNA, (200 x 200mm x 250.)
ZASILANIE Z GÓRY
REZERWA NA PŁYCIE MONTAŻOWEJ W MODUŁACH 17,5 mm c.o. – 15

WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE:

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA APARATÓW ZAMIENNYCH – ODZNACZAJĄCE KOMORKOWOŚĆ TECHNICZNA
OBUDOWA ROZDZIELNICY – "SAMEL", LUB INNY TYP TECHNICZNIE KOMORKOWY
WYKONANIE SZCZELNOŚCI – KLASA min. IP54
MOCOWANIE, MAX. WYMIARY ROZDZIELNICY (W*S*GŁĘB.xGŁ.) – NAŚCIENNA, (800 x 800mm x 250.)
ZASILANIE Z GÓRY
REZERWA NA PŁYCIE MONTAŻOWEJ W MODUŁACH 17,5 mm c.o. – 15

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
STALPROJEKT BIURA ARCHITEKTONICZNE
80 – 320 Gdańsk, ul. Op. J. Rybińskiego 11
promart BIURO PROJEKTÓW JERZY MARTYNSKI
80-290 Gdańsk, ul. Reymonta 11 tel/fax (058) 341 27 15 e-mail: mwprojekt@wp.pl

Projekt: BAZA TECHNICZNA DLA POTRZEB PORTU LOTNICZEGO W GDAŃSKU UL. SŁOWACKIEGO 200, 80–298 GDAŃSK
Nazwa rys: INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUD. "A" ROZDZIELNICA 203; 204; 205

Projektował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI	upr. 2175/OS/85	
Opracował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI		
Sprawdził:	mgr Inż. W.PAWLOWSKI	upr. OT-III-4330/1445/76	
Data: 10.2008	Faza / Umowa nr: PW	Skala: –	Rys nr: E. 16



WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE :

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA APARATÓW ZAMIENNYCH – ODZNACZAJĄCE KOMORKOWOŚĆ TECHNICZNA
OBUDOWA ROZDZIELNICY – "SAMEL", LUB INNY TYP TECHNICZNIE KOMORKOWY
WYKONANIE SZCZELNOŚCI – KLASA min. IP54
MOCOWANIE, MAX. WYMIARY ROZDZIELNICY (W*S*GŁĘB.xGŁ.) – NAŚCIENNA, (800 x 800mm x 250.)
ZASILANIE Z GÓRY
REZERWA NA PŁYCIE MONTAŻOWEJ W MODUŁACH 17,5 mm c.o. – 15

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
STALPROJEKT BIURA ARCHITEKTONICZNE
80 – 320 Gdańsk, ul. Op. J. Rybińskiego 11
promart BIURO PROJEKTÓW JERZY MARTYNSKI
80-290 Gdańsk, ul. Reymonta 11 tel/fax (058) 341 27 15 e-mail: mwprojekt@wp.pl

Projekt: BAZA TECHNICZNA DLA POTRZEB PORTU LOTNICZEGO W GDAŃSKU UL. SŁOWACKIEGO 200, 80–298 GDAŃSK
Nazwa rys: INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUD. "A" ROZDZIELNICA 206; 208

Projektował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI	upr. 2175/OS/85	
Opracował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI		
Sprawdził:	mgr Inż. W.PAWLOWSKI	upr. OT-III-4330/1445/76	
Data: 10.2008	Faza / Umowa nr: PW	Skala: –	Rys nr: E. 17



JEDNOSTKA PROJEKTOWA
STALPROJEKT BIURA ARCHITEKTONICZNE
80 – 320 Gdańsk, ul. Op. J. Rybińskiego 11
promart BIURO PROJEKTÓW JERZY MARTYNSKI
80-290 Gdańsk, ul. Reymonta 11 tel/fax (058) 341 27 15 e-mail: mwprojekt@wp.pl

Projekt: BAZA TECHNICZNA DLA POTRZEB PORTU LOTNICZEGO W GDAŃSKU UL. SŁOWACKIEGO 200, 80–298 GDAŃSK
Nazwa rys: INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUD. "A" SCHEMAT STEROWANIA, AUTOMATYKI I SYGNALIZACJI ROZDZIELNICA 209

Projektował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI	upr. 2175/OS/85	
Opracował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI		
Sprawdził:	mgr Inż. W.PAWLOWSKI	upr. OT-III-4330/1445/76	
Data: 10.2008	Faza / Umowa nr: PW	Skala: –	Rys nr: E. 25

WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE:

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA APARATÓW ZAMIENNYCH – ODZNACZAJĄCE KOMORKOWOŚĆ TECHNICZNA
OBUDOWA ROZDZIELNICY – "SAMEL", LUB INNY TYP TECHNICZNIE KOMORKOWY
WYKONANIE SZCZELNOŚCI – KLASA min. IP54
MOCOWANIE, MAX. WYMIARY ROZDZIELNICY (W*S*GŁĘB.xGŁ.) – NAŚCIENNA, (1200 x 800mm x 250.)
ZASILANIE Z GÓRY
REZERWA NA PŁYCIE MONTAŻOWEJ W MODUŁACH 17,5 mm c.o. – 20

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
STALPROJEKT BIURA ARCHITEKTONICZNE
80 – 320 Gdańsk, ul. Op. J. Rybińskiego 11
promart BIURO PROJEKTÓW JERZY MARTYNSKI
80-290 Gdańsk, ul. Reymonta 11 tel/fax (058) 341 27 15 e-mail: mwprojekt@wp.pl

Projekt: BAZA TECHNICZNA DLA POTRZEB PORTU LOTNICZEGO W GDAŃSKU UL. SŁOWACKIEGO 200, 80–298 GDAŃSK
Nazwa rys: INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUD. "A" ROZDZIELNICA 2R7

Projektował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI	upr. 2175/OS/85	
Opracował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI		
Sprawdził:	mgr Inż. W.PAWLOWSKI	upr. OT-III-4330/1445/76	
Data: 10.2008	Faza / Umowa nr: PW	Skala: –	Rys nr: E. 18

WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE:

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA APARATÓW ZAMIENNYCH – ODZNACZAJĄCE KOMORKOWOŚĆ TECHNICZNA
OBUDOWA ROZDZIELNICY – "SAMEL", LUB INNY TYP TECHNICZNIE KOMORKOWY
WYKONANIE SZCZELNOŚCI – KLASA min. IP54
MOCOWANIE, MAX. WYMIARY ROZDZIELNICY (W*S*GŁĘB.xGŁ.) – NAŚCIENNA, (1200 x 800mm x 250.)
ZASILANIE Z GÓRY
REZERWA NA PŁYCIE MONTAŻOWEJ W MODUŁACH 17,5 mm c.o. – 20

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
STALPROJEKT BIURA ARCHITEKTONICZNE
80 – 320 Gdańsk, ul. Op. J. Rybińskiego 11
promart BIURO PROJEKTÓW JERZY MARTYNSKI
80-290 Gdańsk, ul. Reymonta 11 tel/fax (058) 341 27 15 e-mail: mwprojekt@wp.pl

Projekt: BAZA TECHNICZNA DLA POTRZEB PORTU LOTNICZEGO W GDAŃSKU UL. SŁOWACKIEGO 200, 80–298 GDAŃSK
Nazwa rys: INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUD. "A" ROZDZIELNICA 2R9

Projektował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI	upr. 2175/OS/85	
Opracował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI		
Sprawdził:	mgr Inż. W.PAWLOWSKI	upr. OT-III-4330/1445/76	
Data: 10.2008	Faza / Umowa nr: PW	Skala: –	Rys nr: E. 19

WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE:

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA APARATÓW ZAMIENNYCH – ODZNACZAJĄCE KOMORKOWOŚĆ TECHNICZNA
OBUDOWA ROZDZIELNICY – "SAMEL", LUB INNY TYP TECHNICZNIE KOMORKOWY
WYKONANIE SZCZELNOŚCI – KLASA min. IP54
MOCOWANIE, MAX. WYMIARY ROZDZIELNICY (W*S*GŁĘB.xGŁ.) – NAŚCIENNA, (1200 x 500mm x 250.)
ZASILANIE Z GÓRY
REZERWA NA PŁYCIE MONTAŻOWEJ W MODUŁACH 17,5 mm c.o. – 20

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
STALPROJEKT BIURA ARCHITEKTONICZNE
80 – 320 Gdańsk, ul. Op. J. Rybińskiego 11
promart BIURO PROJEKTÓW JERZY MARTYNSKI
80-290 Gdańsk, ul. Reymonta 11 tel/fax (058) 341 27 15 e-mail: mwprojekt@wp.pl

Projekt: BAZA TECHNICZNA DLA POTRZEB PORTU LOTNICZEGO W GDAŃSKU UL. SŁOWACKIEGO 200, 80–298 GDAŃSK
Nazwa rys: INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUD. "A" ROZDZIELNICA 2R10

Projektował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI	upr. 2175/OS/85	
Opracował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI		
Sprawdził:	mgr Inż. W.PAWLOWSKI	upr. OT-III-4330/1445/76	
Data: 10.2008	Faza / Umowa nr: PW	Skala: –	Rys nr: E. 20

WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE:

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA APARATÓW ZAMIENNYCH – ODZNACZAJĄCE KOMORKOWOŚĆ TECHNICZNA
OBUDOWA ROZDZIELNICY – "SAMEL", LUB INNY TYP TECHNICZNIE KOMORKOWY
WYKONANIE SZCZELNOŚCI – KLASA min. IP54
MOCOWANIE, MAX. WYMIARY ROZDZIELNICY (W*S*GŁĘB.xGŁ.) – NAŚCIENNA, (800 x 800mm x 250.)
ZASILANIE Z GÓRY
REZERWA NA PŁYCIE MONTAŻOWEJ W MODUŁACH 17,5 mm c.o. – 15

WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE:

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA APARATÓW ZAMIENNYCH – ODZNACZAJĄCE KOMORKOWOŚĆ TECHNICZNA
OBUDOWA ROZDZIELNICY – "SAMEL", LUB INNY TYP TECHNICZNIE KOMORKOWY
WYKONANIE SZCZELNOŚCI – KLASA min. IP54
MOCOWANIE, MAX. WYMIARY ROZDZIELNICY (W*S*GŁĘB.xGŁ.) – NAŚCIENNA, (800 x 800mm x 250.)
ZASILANIE Z GÓRY
REZERWA NA PŁYCIE MONTAŻOWEJ W MODUŁACH 17,5 mm c.o. – 30

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
STALPROJEKT BIURA ARCHITEKTONICZNE
80 – 320 Gdańsk, ul. Op. J. Rybińskiego 11
promart BIURO PROJEKTÓW JERZY MARTYNSKI
80-290 Gdańsk, ul. Reymonta 11 tel/fax (058) 341 27 15 e-mail: mwprojekt@wp.pl

Projekt: BAZA TECHNICZNA DLA POTRZEB PORTU LOTNICZEGO W GDAŃSKU UL. SŁOWACKIEGO 200, 80–298 GDAŃSK
Nazwa rys: INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUD. "A" ROZDZIELNICA 2R10 c.d. ; 2R11

Projektował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI	upr. 2175/OS/85	
Opracował:	mgr Inż. J.MARTYŃSKI		
Sprawdził:	mgr Inż. W.PAWLOWSKI	upr. OT-III-4330/1445/76	
Data: 10.2008	Faza / Umowa nr: PW	Skala: –	Rys nr: E. 21