

OZNACZENIA:

16A/0,5KW	GNIAZDO OGÓLNE 16A (P+N+PE), PRZYPORZĄDKOWANA MOC – 0,5KW, IP20
16A/2,0KW	GNIAZDO TECHNOLOGIA 16A (P+N+PE), PRZYPORZĄDKOWANA MOC – 2,0KW, IP44 (SZCZELNE)
16A/2,0KW	GNIAZDO TECHNOLOGIA 16A (3P+N+PE), PRZYPORZĄDKOWANA MOC – 2,0KW, IP44 (SZCZELNE)
L/16A/0,6KW	GNIAZDO LODÓWKA 16A (P+N+PE), PRZYPORZĄDKOWANA MOC – 0,6KW, IP44 (SZCZELNE)
EX/16A/2,0KW	GNIAZDO EKSPRES KAWA 16A (P+N+PE), PRZYPORZĄDKOWANA MOC – 2,0KW, IP44 (SZCZELNE)
EX/16A/2,0KW	GNIAZDO EKSPRES HERBATA 16A (P+N+PE), PRZYPORZĄDKOWANA MOC – 2,0KW, IP44 (SZCZELNE)
PP/16A/1,5KW	GNIAZDO PODGRZEWACZ POJ. 16A (P+N+PE), PRZYPORZĄDKOWANA MOC – 1,5KW, IP44 (SZCZELNE)
S/16A/0,8KW	GNIAZDO SUSZARKA DO RĄK 16A (P+N+PE), PRZYPORZĄDKOWANA MOC – 0,8KW, IP44 (SZCZELNE)
K KOMPUTER (UPS), M MONITOR (UPS), D DRUKARKA, O GN. OGÓLNE	ZESPÓŁ GNIAZD STANOWISKA PRACY BIUROWEJ 16A (P+N+PE)
24V/AC	GNIAZDO NAPIĘCIE BEZPIECZNE 24V, AC, PRZYPORZĄDKOWANA MOC – 0,2KW, IP44 (SZCZELNE)
	KASETA STEROWNICZA "SPAMEL" FT22K 3/05; IP65
	CZUJNIK RUCHU BUSCH WACHTER PRASENZ Nr. kat. (6813-101-500 + 6401 U-102-500)(ABB) ZASIĘG 6m; 360°; IP20; 0°C do +35°C
G1(Ex)	DETEKTOR DEX.P3 (Exx) "GAZEX"
G11(Ex)	DETEKTOR DEX.31.K (Exx) "GAZEX"
MDP-4 (MD-2)	POMIAROWY MODUŁ ALARMOWY "GAZEX"
G2	DETEKTOR TLENKU WĘGLA WG-22.EN "GAZEX"
t>	CZUJNIK TEMPERATURY "BSH"
ASR-N	STEROWNIK APARATÓW GRZEWCZYCH ASR-N; IP54; "BSH"
P5	PUSZKA ŁĄCZENIOWA P5; IP54; "BSH"
AG 0,11KW	APARAT GRZEWCZY/WENTYLATOR/ "BSH" Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM
RZS-N8	ROZDZIELNICA SERWISOWA CENTR. N8
N8 0,25KW	CENTRALA WENTYLACJI N – NAWIEWNA; NW – NAWIEWNO-WYWIEWNA
W15A 2,5KW	WENTYLATOR WENTYLACJI
W2A 0,12KW	WENTYLATOR WENTYLACJI WYK. P. WYBUCHOWE

p/t	INSTALACJA W POMIESZCZENIU PROWADZONA POD TYNKIEM
n/u	INSTALACJA W POMIESZCZENIU PROWADZONA NA UCHWYTACH
n/k	INSTALACJA W POMIESZCZENIU PROWADZONA NA KORYTKU INSTALACYJNYM X111
n/k(u)	INSTALACJA W POMIESZCZENIU PROWADZONA NA KORYTKU INSTALACYJNYM X111, CZĘŚCIOWO NA UCHWYTACH

promart BIURO PROJEKTÓW JERZY MARTYŃSKI
80-290 Gdańsk, ul. Reymonta 11
tel/fax (58) 341 27 15 e mail: mwprojekt@wp.pl

Projekt: BAZA TECHICZNA DLA POTRZEB PORTU LOTNICZEGO W GDAŃSKU UL. SŁOWACKIEGO 200, 80-298 GDAŃSK

Nazwa rys: INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUD. "A" PLAN INSTALACJI SIŁOWEJ – PARTER

Projektował:	mgr inż. J.MARTYŃSKI	upr. 2175/GD/85	
Opracował:	mgr inż. J.MARTYŃSKI		
Sprawdził:	mgr inż. W.PAWŁOWSKI	upr. GT-III-630/440/76	
Data: 10.2008	Faza / Umowa nr: PW	Skala: 1:100	Rys nr: E 03

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
STALPROJEKT BIURO ARCHITEKTONICZNE
80 – 320 Gdańsk, ul. Op. J. Rybińskiego 11

GŁÓWNY PROJEKTANT
mgr inż. arch. Grzegorz Formella
upr. bud. nr PO/KK/006/02
mgr inż. arch. Adam Jowanowski

ARCHITEKCI
dr inż. arch. Bartosz Felski-Ratkiewicz
mgr inż. arch. Jarosław Wyszomirski
mgr inż. arch. Katarzyna Mokwa

SPRAWDZIŁ
mgr inż. arch. Piotr Szulc
upr. bud. nr 5599/GD/93

INWESTOR
Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
80-298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200

PROJEKT
Baza Techniczna dla potrzeb Portu Lotniczego w Gdańsku
ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk

STADIUM
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT PARTERU BUDYNEK A

NR RYSUNKU
A2

SKALA 1 : 200 DATA 10.2008

STATUS RYSUNKU
A = BEZ UWAG
B = Z UWAGAMI
C= Z UWAGAMI DO ZWROTU