



Edytor inż. Ryszard Jankowski  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Philips OPTIFLOOD MVP506 A/59 1xHPI-TP250W SGR / Karta danych oprawy

Wylot światła 1:




Klasyfikacja oświetleń CIE: 100  
Kod Flux CIE: 34 72 98 100 82

powodu braku właściwości symetrycznych nie można przedstawić tabeli UGR dla tego oprawy.

Edytor inż. Ryszard Jankowski  
Telefon  
faks  
e-Mail

### Scena zewnętrzna 3 / Dane planowania



Współczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.5%

Skala 1:1546

#### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ [lm]	P [W]
1	49	Philips OPTIFLOOD MVP506 A/59 1xHPI-TP250W SGR (1.000)	25000	325.0
W sumie:			1225000	15925.0