

Dokument ten jest nadrzędnym dokumentem opracowania projektowego dot. wykonania instalacji elektrycznych w obiekcie.

Rozdzielnica G203SK – nie instalować aparatów dla obwodów F16 – F19, obwód F13 zamienić na rezerwowy;

Rozdzielnica U203SK - nie instalować aparatów dla obwodów F7 i F8;

Rozdzielnica N203BK – bez zmian;

Rozdzielnica L203 – bez zmian;

Rozdzielnica N203 – nie instalować aparatów dla obwodów FS11, obwód FS11 przenieść na aparat obwodu FS10, nie instalować aparatów dla obwodów F8 - F10; obwód F8 przenieść na aparat obwodu F7, obw. F6 pozostawić jako rezerwowy;

Rozdzielnica G203 – bez zmian;

Rozdzielnica U203 – bez zmian;

Z pokazanych na rys. „PLANY ZASILANIA GNIAZD DEDYKOWANYCH I SIŁOWYCH” nie instalować kaset podłogowych za wyjątkiem trzech kaset w Sali konferencyjnej przeznaczonych na potrzeby systemu AV:

- pod stanowiskiem mównicy;

- dwa zestawy pod stolikami „prezydium” wg lokalizacji z projektu AV, w aktualnej wersji projektu była tylko jedna kasetka podłogowa pod stołem „prezydium”.

oraz

- jednego gniazda podłogowego w pom. kontroli bezpieczeństwa.

Podejścia do kaset podłogowych w rurkach w ścianie i w posadzce.

Nie wykonywać tras kablowych w podłogowych kanałach instalacyjnych.