TSE Polska Sp. z o.o., Sp.k.
ul. Myśliwska 61E/7
80-283 Gdańsk

Załącznik nr 01. Zestawienie regulatorów zmiennego i stałego wydatku.

Zestawienie regulatorów VAV i CAV.

lp	*oznaczenie*	*system*	*nr pom.*	*nazwa pom.*	*Qmax*	*model*	*wyposażenie*	*wyposażenie*	*uwagi*
[-]	[-]	n/w	[-]	[-]	[m^3/h]	[W x H Ø]	[-]	[-]	[-]
VAV									
1	VAV-S-01	nawiew	00.2003	Hala przylotów VIP	5150	800x300	tłumik	czujnik CO_2	z siłownikiem
2	VAV-S-02	nawiew	00.2002	Sala konferencyjna	3600	800x200	tłumik	czujnik CO_2	z siłownikiem
3	VAV-S-03	nawiew	00.2006	Hala odlotów (rezerwa)	720	Ø200	tłumik	czujnik CO_2	z siłownikiem
4	VAV-S-04	nawiew	00.2006	Hala odlotów (rezerwa)	720	Ø200	tłumik	czujnik CO_2	z siłownikiem
5	VAV-R-01	wywiew	00.2003	Hala przylotów VIP	5150	800x300	tłumik	czujnik CO_2	z siłownikiem
6	VAV-R-02	wywiew	00.2002	Sala konferencyjna	3600	800x200	tłumik	czujnik CO_2	z siłownikiem
7	VAV-R-03	wywiew	00.2006	Hala odlotów (rezerwa)	670	Ø200	tłumik	czujnik CO_2	z siłownikiem
8	VAV-R-04	wywiew	00.2006	Hala odlotów (rezerwa)	670	Ø200	tłumik	czujnik CO_2	z siłownikiem
CAV									
1	CAV-S-01	nawiew	00.2006	Hala odlotów (rezerwa) -korytarz	1000	Ø250	tłumik		z siłownikiem
2	CAV-R-01	wywiew	00.2006	Hala odlotów (rezerwa)	500	Ø200	tłumik		z siłownikiem