LEGENDA

- S670 / R670 — Anemostat nawiewny ze skrzynką rozprężną
- Anemostat wywiewny ze skrzynką rozprężną
- S150 / R70 / E100 — Zawór wentylacyjny
- Anemostat nawiewny układu fancoila
- Anemostat wywiewny układu fancoila
- FCU C-01 — Klimakonwektor Chłodzący
- FCU HC-05 — Klimakonwektor Chłodząco-Grzewczy
- 400x250 — Kanał nawiewny
- 400x250 — Kanał wywiewny
- ø250 — Kanał wyciągowy z WC
- ø250 — Kanał nawiewny układu fancoila
- 600x600 — Kanał oddymiający
- Kanał typu Flex
- VAV S-03 — Regularor zmiennego przepływu + tłumik kanałowy
- Regulacja ilości powietrza w funkcji stężenia CO2 w pomieszczeniu
- CAV R-01 — Regularor stałego przepływu + tłumik kanałowy
- Transfer — Kratka transferowa drzwiowa
- VCD — Przepustnica regulacyjna

Rzędne kanałów prostokątnych: góra/dół (bez izolacji).
Rzędne kanałów okrągłych: do osi kanału.
Rzędne podawane od "zera" posadzki.

AKTUALIZACJE RYSUNKU / REVISION:

INDEKS INDEX	OPIS DESCRIPTION	DATA DATE	PODPIS SIGNATURE
1	Aktualizacja wymagań Inwestora -	2012-01-20	
2	- -	XXXX-XX-XX	
3	- -	XXXX-XX-XX	
4	- -	XXXX-XX-XX	

INWESTOR
CLIENT

PORT LOTNICZY GDAŃSK SP. Z O.O.
ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk

GENERALNY PROJEKTANT

TSE Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Myśliwska 61e/7
80-283 Gdańsk
tel: +48 58 732 71 01
fax: +48 58 732 71 00
e-mail: biuro@tsepolska.pl
www.tsepolska.pl

WYDANIE	OPIS	DATA
B	–	2012-02-27

STADIUM: Projekt Wykonawczy
BRANŻA: Wentylacja i Klimatyzacja

PRACOWNIA PROJEKTOWA	TSE Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Myśliwska 61e/7			
KIEROWNIK PROJ.	mgr inż. Paweł Janowicz	107/Gd/01		2001
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Paweł Janowicz	107/Gd/01		2001
OPRACOWAŁ	-	-		-
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Stefan Kułaga	POM/0021/PWOS/03		2003
STANOWISKO	NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA

RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOŻYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY AUTORA
THIS DRAWING SHALL NOT BE USED, REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF AUTHOR

INWESTYCJA

Budowa Terminala Pasażerskiego T-2
w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku
80-298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200

TYTUŁ

INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
RZUT PARTERU
STREFA VIP

A+	NR PROJEKTU: 024/Lotnisko/T2/VIP	NR RYSUNKU: HV01G010
	SKALA: 1:100	