

Załącznik nr 03. Zestawienie klimakonwektorów kanałowych.

Zestawienie klimakonwektorów.

lp	oznaczenie	typ	obliczeniowa moc chłodn.	obliczeniowa moc grzewcza	medium	nr pom.	nazwa pomieszczenia	moc elektryczna /1szt.	ilość	typ	ciśnienie statyczne	wymiary W x H x L
-	-	-	[kW]	[kW]	-	-	-	[kW]	[szt]	-	Pa	[mm]
Klimakonwektory FCU												
1	FCU.HC.01	chłodząco-grzewczy	17,3	6,5	woda	00.2002	Sala konferencyjna	1,20	1	DF-40-4-0	135	1390x380x658
2	FCU.HC.02	chłodząco-grzewczy	10,0	1,4	woda	00.2003	Hala przylotów VIP	0,55	1	DF-20-4-0	135	1030x350x628
3	FCU.HC.03	chłodząco-grzewczy	10,0	1,4	woda	00.2003	Hala przylotów VIP	0,55	1	DF-20-4-0	135	1030x350x628
4	FCU.HC.04	chłodząco-grzewczy	10,0	1,4	woda	00.2003	Hala przylotów VIP	0,55	1	DF-20-4-0	135	1030x350x628
5	FCU.HC.05	chłodząco-grzewczy	10,0	1,4	woda	00.2003	Hala przylotów VIP	0,55	1	DF-20-4-0	135	1030x350x628
6	FCU.C.01	chłodzący	3,0	-	woda	00.2009	Hala przylotów VIP	0,16	1	DF-10-3-0	135	700x280x558
7	FCU.C.02	chłodzący	4,2	-	woda	00.2006	Hala odlotów (rezerwa)	0,16	1	DF-10-4-0	135	700x280x558
8	FCU.C.03	chłodzący	4,2	-	woda	00.2006	Hala odlotów (rezerwa)	0,16	1	DF-10-4-0	135	700x280x558