P1 Podłoga na gruncie - garaże (wzmocniona do 5 T/m2)
- posadzka przemysłowa utwardzona powierzchniowo min. gr.20 cm wykonana ze spadkiem, dylatowana, zbrojona wg. obliczeń konstr.
- izolacja przeciwwilgociowa 2x folia PE gr. 0,2mm zakład min. 50cm
- podłoże betonowe B15 gr. 10cm
- żwir zagęszczony do Id = 0,6 grub. 30cm
- grunt rodzimy po usunięciu humusu

P2 Podłoga na gruncie - garaże (wzmocniona do 5 T/m2)
- posadzka żywiczna wodoodporna
- warstwa betonowa min. gr. 20 cm wykonana ze spadkiem, dylatowana, zbroj. wg. obliczeń konstr.
- 2x folia PE gr. 0,2mm zakład min 50cm
- poliuretan ekstrudowany gr. 6cm łączony na zakład
- izolacja przeciwwilgociowa 2x folia PE gr. 0,2mm zakład min. 50cm
- podłoże betonowe B15 gr. 10cm
- żwir zagęszczony do Id = 0,6 grub. 30cm
- grunt rodzimy po usunięciu humusu

P3 Podłoga na gruncie - garaże (wzmocniona do 5 T/m2)
- posadzka żywiczna olejoodporna
- warstwa betonowa min. gr. 20cm wykonana ze spadkiem, dylatowana, zbroj. wg. obliczeń konstr.
- 2x folia PE gr. 0,2mm zakład min 50cm
- poliuretan ekstrudowany gr. 6cm łączony na zakład
- izolacja przeciwwilgociowa 2x folia PE gr. 0,2mm zakład min. 50cm
- podłoże betonowe B15 gr. 10cm
- żwir zagęszczony do Id = 0,6 grub. 30cm
- grunt rodzimy po usunięciu humusu

P4 Podłoga na gruncie - magazyny
- posadzka przemysłowa min. gr.20cm wykonana ze spadkiem, dylatowana, zbroj. wg. obliczeń konstr.
- izolacja przeciwwilgociowa 2x folia PE gr. 0,2mm zakład min. 50cm
- podłoże betonowe B15 gr. 10cm
- żwir zagęszczony do Id = 0,6 grub. 30cm
- grunt rodzimy po usunięciu humusu

P5 Podłoga na gruncie - garaże (wzmocniona do 5 T/m2)
- posadzka cementowa gr.20cm wykonana ze spadkiem, dylatowana, zbroj. wg. obliczeń konstr.
- izolacja przeciwwilgociowa 2x folia PE gr. 0,2mm zakład min. 50cm
- podłoże betonowe B15 gr. 10cm
- żwir zagęszczony do Id = 0,6 grub. 30cm
- grunt rodzimy po usunięciu humusu

P6 Podłoga na gruncie - garaże (wzmocniona do 5 T/m2)
- posadzka żywiczna chemoodporna
- warstwa betonowa gr.20-28cm dylatowana zbroj. wg. obliczeń konstr.
- 2x folia PE gr. 0,2mm zakład min 50cm
- poliuretan ekstrudowany gr. 6cm łączony na zakład
- izolacja przeciwwilgociowa 2x folia PE gr. 0,2mm zakład min. 50cm
- podłoże betonowe B15 gr. 10cm
- żwir zagęszczony do Id = 0,6 grub. 30cm
- grunt rodzimy po usunięciu humusu

P7 Podłoga na parterze (pomieszczenia suche)
- gres układany na zaprawie klejowej
- podkład betonowy zatarty na gładko gr. 4cm zbrojony siatką z prętów Ø 6mm 20/20 cm dylatowany
- 1x folia PE technologiczna gr. 0,2mm klejona na zakład min. 50cm
- styropian przeznaczony na podłogi gr. 4cm
- izolacja przeciwwilgociowa i przeciwgazowa 2x folia PE gr. 0,2mm klejona na zakład min. 50cm na podłożu oczyszczonym z punktowych nierówności
- strop żelbetowy monolityczny wg konstr.
- płyty wełny mineralnej twardej gr. 10cm mocowane do stropu
- płyty gipsowo - kartonowe na ruszcie stalowym

P8 Podłoga na parterze (pomieszczenia suche)
- gres układany na zaprawie klejowej
- podkład betonowy zatarty na gładko gr. 4cm zbrojony siatką z prętów Ø 6mm 20/20 cm dylatowany
- 1x folia PE technologiczna gr. 0,2mm klejona na zakład min. 50cm
- styropian przeznaczony na podłogi gr. 4cm
- izolacja przeciwwilgociowa i przeciwgazowa 2x folia PE gr. 0,2mm klejona na zakład min. 50cm na podłożu oczyszczonym z punktowych nierówności
- strop żelbetowy monolityczny gr. 30cm wg konstr.
- płyty wełny mineralnej twardej gr. 10cm mocowane do stropu
- płyty gipsowo - kartonowe na ruszcie stalowym

P9 Podłoga na parterze (pomieszczenia suche)
- posadzka żywiczna chemoodporna
- strop żelbetowy monolityczny (beton W8) wg. konstr.
- płyty wełny mineralnej gr. 10cm mocowane do stropu
- płyty gipsowo - kartonowe na ruszcie stalowym

P10 Podłoga na parterze (pomieszczenia suche)
- posadzka cementowa zatarta na gładko gr. 5cm zbrojona siatką z prętów Ø 6mm 20/20cm dylatowana
- izolacja przeciwwilgociowa 2x folia PE gr. 0,2mm klejona na zakład min. 50cm
- styropian przeznaczony na podłogi gr. 4 cm
- izolacja przeciwgazowa 1x folia PE gr. 0,2mm klejona na zakład min. 50cm
- strop żelbetowy monolityczny wg konstr.
- płyty wełny mineralnej gr. 10cm mocowane do stropu
- płyty gipsowo - kartonowe na ruszcie stalowym

P11 Podłoga na parterze (pomieszczenia suche)
- posadzka cementowa zatarta na gładko gr. 5cm zbrojona siatką z prętów ø 6mm 20/20cm dylatowana
- izolacja przeciwwilgociowa 2x folia PE gr. 0,2mm klejona na zakład min. 50cm
- styropian przeznaczony na podłogi gr.4 cm
- izolacja przeciwgazowa 1x folia PE gr. 0,2mm klejona na zakład min. 50cm
- strop żelbetowy monolityczny wg konstr.
- płyty wełny mineralnej gr. 10cm mocowane do stropu
- płyty gipsowo - kartonowe na ruszcie stalowym

P12 Podłoga na parterze (pomieszczenia suche)
- posadzka przemysłowa gr. 10cm dylatowana, zbroj. siatką z prętów o 6mm 15/15cm
- izolacja przeciwwilgociowa papa termozgrzewalna na podłożu oczyszczonym z punktowych nierówności
- strop żelbetowy monolityczny (beton W8) wg konstr.
- płyty wełny mineralnej gr. 10cm mocowane do stropu
- płyty gipsowo - kartonowe na ruszcie stalowym

P13 Podłoga na piętrze (pomieszczenia suche)
- posadzka cementowa zatarta na gładko gr. 4cm zbrojona siatką z prętów ø 6mm 20/20cm, dylatowana
- folia technologiczna
- styropian przeznaczony na podłogi gr. 4cm
- izolacja przeciwwilgociowa 2x folia technologiczna PE gr. 0,2mm klejona na zakład min 50cm na podłożu oczyszczonym z punktowych nierówności
- strop żelbetowy monolityczny gr. 22cm wg. konstr.
- tynk wap.-cem.

P14 Podłoga na piętrze (pomieszczenia suche)
- posadzka cementowa zatarta na gładko gr. 4cm zbrojona siatką z prętów ø 6mm 20/20cm dylatowana
- folia technologiczna
- styropian przeznaczony na podłogi gr. 4cm
- izolacja przeciwwilgociowa 2x folia PE gr. 0,2mm klejona na zakład min 50cm na podłożu oczyszczonym z punktowych nierówności
- strop żelbetowy monolityczny gr. 22cm wg. konstr.
- sufit podwieszony z płyt gipsowo- kartonowych na ruszcie stalowym

P15 Podłoga na piętrze (pomieszczenie suche)
- posadzka cementowa zatarta na gładko gr.4cm zbrojona siatką z prętów ø 6mm 20/20cm dylatowana
- folia technologiczna
- styropian przeznaczony na podłogi gr.4cm
- izolacja przeciwwilgociowa 2x folia PE gr. 0,2mm klejona na zakład min. 50cm na podłożu oczyszczonym z punktowych nierówności
- strop żelbetowy monolityczny gr.25cm wg konstr.
- sufit podwieszony z płyt gipsowo- kartonowych na ruszcie stalowym

P16 Sufit nad parterem (pomieszczenia suche)
- blacha trapezowa oparta na profilach stalowych wg konstr.
- wełna mineralna gr.15cm
- izolacja przeciwwilgociowa 1x folia PE gr. 0,2mm zakład min. 50cm
- blacha trapezowa podwieszona do profili stalowych wg konstr.

D1 Dach nad piętrem (pomieszczenia suche)
- blacha trapezowa oparta na konsolach stalowych wg konstr.
- izolacja paroprzepuszczalna 1x folia zbrojona gr. 0,2mm zakład min. 50cm
- wełna mineralna gr.25cm
- izolacja paroszczelna 1x folia PE gr. 0,2mm zakład min. 50cm
- blacha trapezowa oparta na profilach stalowych wg konstr.
- kratownica stalowa

D2 Dach nad piętrem (pomieszczenia suche)
- blacha trapezowa oparta na konsolach stalowych wg konstr.
- izolacja paroprzepuszczalna 1x folia zbrojona gr. 0,2mm zakład min. 50cm
- wełna mineralna gr.25cm
- izolacja paroszczelna 1x folia PE gr. 0,2mm klejona na zakład min. 50cm
- blacha trapezowa oparta na profilach stalowych wg konstr.

S1 Ściana zewnętrzna piwnic betonowa
- tynk cokołowy
- poliuretan ekstrudowany gr. 6cm łączony na zakład mocowany na kołki i klej
- ściana betonowa gr. 24cm wg konstr.

S2 Ściana zewnętrzna piwnic betonowa
- membrana izolacyjna
- poliuretan ekstrudowany gr. 6cm łączony na zakład mocowany na kołki i klej
- izolacja przeciwwilgociowa
- ściana betonowa gr. 24cm wg konstr.

S3 Ściana zewnętrzna parteru stalowa
- blacha trapezowa mocowana do rygli stalowych wg konstr.
- izolacja paroprzepuszczalna 1x folia zbrojona gr. 0,2mm zakład min 50cm
- wełna mineralna gr. 15cm
- izolacja paroszczelna 1x folia PE gr. 0,2mm zakład min 50cm
- blacha trapezowa oparta na profilach stalowych wg konstr.

S4 Ściana zewnętrzna parteru stalowo- betonowa
- blacha trapezowa mocowana do rygli stalowych wg konstr.
- izolacja paroprzepuszczalna 1x folia zbrojona gr. 0,2mm zakład min 50cm
- wełna mineralna gr. 15cm
- izolacja paroszczelna 1x folia PE gr. 0,2mm zakład min 50cm
- ściana betonowa gr. 24cm wg konstr.
- tynk wap.-cem. gr. 1,5cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
STALPROJEKT
80 - 320 Gdańsk, ul. Op. J. Rybińskiego 11
GŁÓWNY PROJEKTANT
mgr inż. arch. Grzegorz Formella
upr. bud. nr PO/KK/006/02
mgr inż. arch. Adam Jowanowski
ARCHITEKCI
dr inż. arch. Bartosz Fełski-Ratkiewicz
mgr inż. arch. Jarosław Wyszomirski
mgr inż. arch. Katarzyna Mokwa
SPRAWDZIŁ
mgr inż. arch. Piotr Szulc
upr. bud. nr 5599/GD/93

INWESTOR
Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
80-298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200
PROJEKT
Baza Techniczna dla potrzeb Portu Lotniczego w Gdańsku
ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
STADIUM
PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA
ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU
PRZEKROJE
-OPIS WARSTW
BUDYNEK A
NR RYSUNKU
A8
DATA 10.2008
STATUS RYSUNKU
A = BEZ UWAG
B = Z UWAGAMI
C = Z UWAGAMI DO ZWROTU