OZNACZENIA

- KS 5 — PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ
- CO 3 — PIONY OGRZEWANIA CENTRALNEGO
- W 1 — PIONY ZIMNEJ WODY
- CN 3 — PIONY CIEPŁA DO NAGRZEWNIC

- ZASILANIE – NAGRZEWNICE DO CENTRAL WENTY.
- POWRÓT – NAGRZEWNICE DO CENTRAL WENTY.
- WENTYLACJA MECHANICZNA – WYWIEWNA W1 – POM. BIUROWE
- WENTYLACJA MECHANICZNA – WYWIEWNA W1A – WC
- WENTYLACJA MECHANICZNA – NAWIEWNA N1– POM. BIUROWE
- WENTYLACJA MECHANICZNA – WYWIEWNA W3, W4, W5, W6, W10– GARAŻE
- WENTYLACJA MECHANICZNA – NAWIEWNA N2 – MAGAZYNY
- WENTYLACJA MECHANICZNA – WYWIEWNA W2 – MAGAZYNY
- WENTYLACJA MECHANICZNA – WYWIEWNA W8, W9 – WARSZTATY
- ODSYSANIE SPALIN

W5 ø315 1420m3/h
W6 ø400 2000m3/h
W4 ø315 1420m3/h
W2 ø250 710m3/h
W2A ø160 200m3/h
W1 630x400 5700m3/h
W8 ø315 1100m3/h
+7,39 = 149,47mnpm
W9 ø400 3200m3/h
W10 ø400 6500m3/h
W10A ø400 6500m3/h
+8,93 = 151,01mnpm
W8B
W3 ø400
W5A ø250
kolano przejściowe 600x400/ø500
N7
W7 5000m3/h ø360
RSO15
O10

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ALPROJEKT BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Op. J. Rybińskiego 11
80 - 320 GDAŃSK

GŁÓWNY PROJEKTANT
inż Iwona Czerwińska
upr. bud. nr 2747/GD/86

OPRACOWAŁ
mgr inż. Monika Gajewska

SPRAWDZIŁ
mgr inż. Aleksander Wojtczak
upr. nr GT-III-630RS

INWESTOR
Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
80-298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200

PROJEKT
Baza Techniczna dla potrzeb Portu Lotniczego w Gdańsku
ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, dz. nr 40/22

STADIUM
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA
SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU
BUDYNEK nr A
RZUT DACHU-KANALIZACJA SANITARNA I WENTYLACJA

NR RYSUNKU
S4

SKALA	1 : 200	DATA	09.09.2008

STATUS RYSUNKU: A = BEZ UWAG, B = Z UWAGAMI, C = Z UWAGAMI DO ZWROTU