OZNACZENIA

- ZASILANIE – INSTALACJA GRZEJNIKOWA
- POWRÓT – INSTALACJA GRZEJNIKOWA
- ZASILANIE – APARATY GRZEWCZE
- POWRÓT – APARATY GRZEWCZE
- ZASILANIE – NAGRZEWNICE DO CENTRAL WENTY.
- POWRÓT – NAGRZEWNICE DO CENTRAL WENTY.
- APARAT GRZEWCZO – WENTYLACYJNY, 12 kW, 10kPa
- GRZEJNIK PŁYTOWY – TYP/WYS./DŁUG.
- PION CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- PION CIEPŁA DO APARATÓW GRZEWCZYCH
- PION CIEPŁA DO NAGRZEWNIC
- WENTYLACJA MECHANICZNA – WYWIEWNA W1 – POM. BIUROWE
- WENTYLACJA MECHANICZNA – WYWIEWNA W1A – WC
- WENTYLACJA MECHANICZNA – NAWIEWNA N1– POM. BIUROWE
- WENTYLACJA MECHANICZNA – WYWIEWNA W3, W4, W5, W6, W10– GARAŻE
- WENTYLACJA MECHANICZNA – NAWIEWNA N2 – MAGAZYNY
- WENTYLACJA MECHANICZNA – WYWIEWNA W2 – MAGAZYNY
- WENTYLACJA MECHANICZNA – WYWIEWNA W8, W9 – WARSZTATY
- WENTYLACJA MECHANICZNA – NAWIEWNA N8 – WARSZTAT
- WENTYLACJA MECHANICZNA – NAWIEWNA N8 – WARSZTAT – w posadzce
- ODSYSANIE SPALIN
- KLAPA PRZECIWPOŻAROWA EI 120

WYSOKOŚĆ HALI PRZY ŚCIANIE OK 7.17m

SUWNICA O UDŹWIGU 2.5 T

WYSOKOŚĆ HALI PRZY ŚCIANIE OK 6M,

UWAGA PODANO SZEROKOSCI BRAM W SWIETLE !!!

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ALPROJEKT sp. z o.o. ul. Budowlanego 11 80-342 GDAŃSK
GŁÓWNY PROJEKTANT	inż. iwona Czerwińska upr. bud. nr 2747/GD/86
OPRACOWAŁ	mgr inż. Monika Gajewska
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Aleksander Wojtczak upr. nr GT-III-630/RS
INWESTOR	Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. S'owackiego 200
PROJEKT	Baza Techniczna dla potrzeb Portu Lotniczego w Gdańsku ul. S'owackiego 200, 80-298 Gdańsk, dz. nr 40/22
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA	SANITARNA
TYTUŁ RYSUNKU	BUDYNEK nr A RZUT PARTERU-INSTAL. CO. I WENTYLACJI
NR RYSUNKU	S6
SKALA	1 : 100
DATA	09.09.2008
STATUS RYSUNKU	A-PROJEKTOWE C-Z UWZGLĘDNIENIEM ZWROTU