Miejscowość Gdańsk, ul. Słowackiego 200 Zasilanie z T-1186 "Spadochroniarzy" Obwód Nr brak ozn.

WYKAZ DEMONTAŻOWY LINII NAPOWIETRZNEJ N.N.

Rejon Energ. GDAŃSK RBOK 01

Nr słupa	Przewody robocze: Rozpiętość przęsła [m]	Przewody robocze: Ilość przewodów, materiał i rodzaj	Przewody robocze: Naprężenie zast. [kg/mm²]	Skrzyżow.: Stopień obostrzenia	Skrzyżow.: Obiekt krzyżowy
1	2	3	4	5	6
0					
1	52	AL 4x50	6	0	chodnik
2	54	AL 4x50	6	0	chodnik
3	38	AL 4x50	6	0	pole
4	44	AL 4x50	6	0	pole
5	50	AL 4x50	6	0	pole
6	53	AL 4x50	6	1	pole
7					

Nr słupa	SŁUPY: Typ (budowa)	Zastosowanie	Materiał	Długość żerdzi	Ilość żerdzi	Klin wierzchołkowy	USTOJE: Kateg. gruntu	Głębokość zakop. [m]	Typ ustoju	ELEMENTY USTOJOWE: B 60	B 80	B 100	B 90	B 150	U 85	KKS	KS	KD	ŚRUBY: KOS 1 x 0,5	KOS 1 x 0,5	M 16 x 190	M 16 x 200	M 16 x 220	M 16 x 280	M 16 x 350	M 16 x 360	M 16 x 380	M 16 x 400	M 16 x 650	M 24 x 500
																P 1	P O	KO 0,5 x 3,5												
1	P	P	Z	10	1	-	3	2	U1	2																2				
2	P	P	Z	10	1	-	3	2	U1	2																2				
3	R	KZ	Z	10	3	1	3	2	KS				1				2										1			2
4	R	O	Z	10	2	1	3	2	KS								2													2
5	P	P	Z	10	1	-	3	2	U1	2																2				
6	P	P	Z	10	1	-	3	2	U1	2																2				
7	P	P	Z	10	1	-	3	2	U1	2																2				

Nr słupa	KONSTRUKCJE: PP	PZN	PRNg	PRNd	PKg	PKd	PRKg	PRKd	KTK-1	KTK-2	~~KTK-5~~	KTK-6	NP	ZP - 30	RS - 5-30	Obj. OWM	ŚRUBY: M 16 x 160	M 16 x 200	M 16 x 300	M 20 x 160	M 20 x 180	M 20 x 200	M 20 x 190	M 20 x 360	M 20 x 460	M 20 x 560	TRZONY: THS/N 80	THS/N 95	THO	TK/S 80	TK/S 115	IZOLATORY: N 80	N 95	S 80/2	S 115/2
	PP2	PP4	PN4	PNR	PK2	PK4	PRK4	PPR4	TKL	UKR	KS-15						M 12 x 140	M 12 x 190	M 12 x 340	M 16 x 140	M 16 x 190	M 20 x 150													
1																											4					4			
2																											4					4			
3											1			1						4	4	3							8			8			
4											1									4							4		4			4			
5																											4					4			
6																											4					4			
7																											4					4			

Nr słupa	ZŁĄCZA, ZACISKI: ZK/A-25	ZK/A-35	ZK/A-50	ZK/A-70	UP/A-25/35	UP/A-50/70	ZO/A-4/25	ZO/A-6/35	ZO/A-10/50	ZO/A-16/95	Odgrom. GZ 0,66/1,5	Oprawa oświetleniowa	> | Bezpiecznik	Uchwyt UDB	Uziemienie [Ω]
1															
2															
3						8			4						
4						8			16						
5															
6									8						
7									8						

Oznaczenia słupów:
1. Typ (budowa): P - pojedynczy B - bliźnia zy,R - rozkrczny;Z - z pdporą; O - zodciążą;A - owy
2. Zastosowanie: P - przelotowy R - rozgałęny;K - kra cowy;N - rożny;NR - narożno - zgałęźny;PK - przelot wo - krańcowy
3. Matriał słupów: Z - żelbet Ż/200 ; A - żelbet LA;d - drew iany

Układ naprzemianległy
Uwaga: ustoje słupów przyjęto wg katalogu (brak danych z ZE Gdańsk)