

L.dz. 1216 /2016

Gdańsk, dnia 19.05.2016 roku

DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

„Budynek magazynowy z funkcją administracyjną wraz z układem drogowym i infrastrukturą techniczną”.

Zamawiający – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców.

Pytanie nr 98

Prosimy o przesłanie dokładnego rzutu z wymiarami , opisu oraz dodatkowych informacji odnośnie podnośnika nożycowego :

- udźwig
 - wymiary platformy
 - wysokość podnoszenia
- Opcje dodatkowe np. barierki , wychylne klapy itp.

Odpowiedź: Wszystkie informacje techniczne na temat referencyjnego podnośnika nożycowego znajdują się w pliku : Scissor_Lift_Spec.pdf znajdującym się na serwerze ftp Zamawiającego , jak cała dokumentacja techniczna stanowiąca opis przedmiotu zamówienia .

Pytanie nr 99

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 3 (Państwa pismo nr L.dz.1216/2016 z dnia 13.05.2016), prosimy o wskazanie miejsca w przedmiarze, w jakim należy uwzględnić koszt nasadzenia drzew.

Odpowiedź : w pozycji 16.8 Tabeli Elementów Scalonych

Pytanie nr 100

Prosimy o podanie specyfikacji mebli.

Odpowiedź : Specyfikacja poniżej .

Numer projektu:	078/ 2015
Inwestor:	PORT LOTNICZY SP. Z O.O. 80-298 GDAŃSK, UL. SŁOWACKIEGO 200
Inwestycja:	BUDYNEK MAGAZYNOWY Z FUNKCJĄ ADMINISTRACYJNĄ WRAZ Z UKŁADEM DROGOWYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
Adres inwestycji:	UL. SŁOWACKIEGO 200 80-298 GDAŃSK NR DZIAŁKI: 22/2, 22/4, 37, 38, 39/1, 39/2, 40/6, 40/38, OBREB FIROGA 25
Branża:	ARCHITEKTURA
Nazwa dokumentu	ZAŁĄCZNIK: ZABUDOWA KUCHENNA



KUCHNIA				
	Meble kuchenne	Informacje dodatkowe	Kolor / kolor frontu	Ilość sztuk
SZAFKI WISZĄCE POZIOME				
1.	szafka ścienna 2 drzwiowa nr szafki ME 308	Korpus biały	żółty połysk	1
2.	szafka ścienna nr szafki ME 300	Korpus biały	żółty połysk	1
3.	obudowa szafka ścienna 60x37x40	Korpus biały	-	1
SZAFKI DOLNE				
4.	szafka na lodówkę z zamrażarką do zabudowy nr szafki ME 717	Korpus biały	Szary połysk	1
5.	szafka pod zlewozmywak 2 drzwiowa nr szafki ME 192	Korpus biały	Szary połysk	1
6.	szafka stojąca półki nr szafki ME 101	Korpus biały	Szary połysk	1
7.	szafka stojąca z 4 szufladami nr szafki ME/FÖ 408	Korpus biały	Szary połysk	1
8.	szafka stojąca wysuwana Nr szafki ME 183	Korpus biały	Szary połysk	1
FRONTY I PANELE MASKUJĄCE				
9.	Front do zmywarki Ringhult wymiary 60x80cm nr ME 200		Szary połysk	1
COKOŁY I NOGI				
10.	Cokół , Voxtorp		Biały	
11.	Nogi, Capita		Stal nierdzewna	



UCHWYTY				
12.	Uchwyt stal nierdzewna Lansa 245mm		Stal nierdzewna	7
13.	Uchwyt stal nierdzewna Lansa 345mm		Stal nierdzewna	1
14.	Uchwyt stal nierdzewna Lansa 645mm		Stal nierdzewna	1
15.	Mechaniczne wspomaganie otwierania - otwieracz UTRUSTA	Szafki górne	-	3 komplety
BLAT				
16.	Bлаты kuchenne	Kamienny – piaskowiec Pietra Serena Kamienne Bлаты Slab Żołnierczyk	Szary	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE				
17.	Oświetlenie blatu OMLOPP LED		Biały	
18.	Stół (na podstawie oferty www.meble.pl, meble na wymiar)	Szerokość 130cm, wysokość 100cm, głębokość 40cm, wys. tylnej blendy 20cm, cofnięcie tylnej blendy 0cm; obrzeże korpusu 2,0mm, obrzeże blatu 2,0mm, obrzeże tyłu 2,0mm; płyta meblowa gr. 36mm	Błat biały, korpus biały, tył blenda biały	1

UWAGI:

1. Powyższe zestawienie rozpatrywać łącznie z załącznikiem graficznym specyfikacji mebli , będącym na serwerze ftp zamawiającego jak cała dokumentacja techniczna stanowiąca opis przedmiotu zamówienia .
2. Lokalizacja oraz ilość poszczególnych elementów wyposażenia do ostatecznej akceptacji Zamawiającego .
3. Powyższe zestawienie wraz z załącznikami mają charakter poglądowy.
4. Opracowane na podstawie oferty firmy IKEA chyba, że w zestawieniu wymieniono inaczej. Zastosować podane lub równoważne.
5. Przed zamówieniem wyposażenia do zabudowy (kuchnia) sprawdzić dokładne wymiary na budowie.

Pytanie nr 101

Prosimy o wskazanie pozycji, w których należy wpisywać elementy nie ujęte w przedmiarze - np. platformy hydrauliczne o wym. 225x300 - 4szt.

Odpowiedź : odpowiednio w następujących pozycjach Tabeli Elementów Scalonych

- 11.10 dla elementów związanych z budynkiem głównym



- 16.10 dla elementów związanych z zagospodarowaniem terenu
- 19.10 dla elementów związanych z terminalem kurierskim - etap I

Pytanie nr 102

W związku z rozbieżnościami w opisie i przedmiarze prosimy o sprecyzowanie, które urządzenia dostarcza Zamawiający, a które należy uwzględnić w ofercie (kamery, domofon)?

Odpowiedź : Urządzenia, które w legendach rysunkowych rysunków TE01G020, TE02G020 oraz TE01G030, TE02G030 opisane są jako „-dostawa DHL” dostarcza DHL. Pozostałe urządzenia dostarcza Wykonawca.

Pytanie nr 103

Prosimy o sprecyzowanie wysokości szaf RACK – w opisie występuje 45U(42U).

Odpowiedź : 45U

Pytanie nr 104


Prosimy o informację czy jest wyznaczona trasa połączenia SSP z istniejącym budynkiem? Prosimy o podanie lokalizacji, ew. długości trasy do pomieszczenia CSP Lotniska, pom. rozdzielni oraz serwerowni w istniejącym budynku.

Odpowiedź : Centrum Bezpieczeństwa lotniska znajduje się na piętrze II w terminalu nr 2. Odległość projektowanej centrali SSP od Centrum wynosi 1,5km po trasie istniejącej i projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej. Odległość projektowanej CSP do istniejącej CSP w przyległym budynku CARGO1 która to jest wpięta w ring z CSP w Centrum Bezpieczeństwa wynosi około 70m

Pytanie nr 105

Prosimy o udostępnienie projektu dotyczącego doboru generatora prądu lub potwierdzenie, że zakres związany z przygotowaniem instalacji pod generator nie jest w zakresie oferty.

Odpowiedź : Generator jest poza zakresem projektu



Wojciech Plotka
Kierownik Działu Inwestycji
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.