

Załącznik nr 04. Zestawienie anemostatów, zaworów i kratek wentylacyjnych.

Zestawienie anemostatów, zaworów i kratek wentylacyjnych.

Lp	System	System	Typ	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Max. wyd. powietrza	Model	Producent
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[m³/h]	[-]	[x lub równoważny]
parter								
1	S-01A	nawiew	zawór went	2	Przedsiónek	30	Z-LVS 100	Trox
2	R-01A	wywiew	zawór went	2	Przedsiónek	30	LVS 100	Trox
3	S-01A	nawiew	zawór went	3	Komunikacja	90	Z-LVS 125	Trox
4	S-01A	nawiew	zawór went	3	Komunikacja	115	Z-LVS 125	Trox
5	S-01A	nawiew	zawór went	3	Komunikacja	115	Z-LVS 125	Trox
6	S-01A	nawiew	anemostat	4	Wartownia	170	VDW 300x8	Trox
7	R-01A	wywiew	anemostat	4	Wartownia	170	VDW 300x8	Trox
8	S-01A	nawiew	anemostat	5	Sala Konferencyjna	180	VDW 300x8	Trox
9	S-01A	nawiew	anemostat	5	Sala Konferencyjna	180	VDW 300x8	Trox
10	R-01A	wywiew	anemostat	5	Sala Konferencyjna	360	VDW 400x16	Trox
11	R-01A	wywiew	zawór went	6	Magazyn	40	LVS 100	Trox
12	R-02S	wywiew	zawór went	8	Szatnia dowódców	150	LVS 125	Trox
13	S-02S	nawiew	zawór went	8	Szatnia dowódców	150	Z-LVS 160	Trox
14	S-01A	nawiew	zawór went	9	Pomieszczenie biurowe	70	Z-LVS 100	Trox
15	R-01A	wywiew	zawór went	10	Magazyn	30	LVS 100	Trox
16	R-01A	wywiew	zawór went	11	Magazyn	40	LVS 100	Trox
17	S-02S	nawiew	zawór went	12	Szatnia	180	Z-LVS 160	Trox
18	EF-01	wyrzut	zawór went	13	Łazienka	100	LVS 125	Trox
19	EF-01	wyrzut	zawór went	13	Szatnia	80	LVS 125	Trox
20	EF-02	wyrzut	zawór went	14	WC Męski	110	LVS 125	Trox
21	EF-02	wyrzut	zawór went	15	WC Damski	80	LVS 125	Trox
22	S-01A	nawiew	zawór went	16	Serwerownia	130	Z-LVS 125	Trox
23	R-01A	wywiew	zawór went	16	Serwerownia	130	LVS 125	Trox
24	S-01A	nawiew	zawór went	17	Pomieszczenie biurowe	40	Z-LVS 100	Trox
25	R-01A	wywiew	zawór went	17	Pomieszczenie biurowe	40	LVS 100	Trox
26	S-01A	nawiew	zawór went	18	Pomieszczenie biurowe	40	Z-LVS 100	Trox
27	R-01A	wywiew	zawór went	18	Pomieszczenie biurowe	40	LVS 100	Trox
28	S-01A	nawiew	zawór went	19	Pomieszczenie biurowe	40	Z-LVS 100	Trox
29	R-01A	wywiew	zawór went	19	Pomieszczenie biurowe	40	LVS 100	Trox
30	S-01A	nawiew	zawór went	20	Pomieszczenie biurowe	40	Z-LVS 100	Trox
31	R-01A	wywiew	zawór went	20	Pomieszczenie biurowe	40	LVS 100	Trox
32	S-01A	nawiew	zawór went	21	Pomieszczenie biurowe	40	Z-LVS 100	Trox
33	R-01A	wywiew	zawór went	21	Pomieszczenie biurowe	40	LVS 100	Trox
34	S-01A	nawiew	anemostat	22	Sala szkoleniowa	275	VDW 400x16	Trox
35	S-01A	nawiew	anemostat	22	Sala szkoleniowa	275	VDW 400x16	Trox
36	S-01A	nawiew	anemostat	22	Sala szkoleniowa	275	VDW 400x16	Trox

Zestawienie anemostatów, zaworów i kratek wentylacyjnych.

Lp	System	System	Typ	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Max. wyd. powietrza	Model	Producent
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[m³/h]	[-]	[x lub równoważny]
37	S-01A	nawiew	anemostat	22	Sala szkoleniowa	275	VDW 400x16	Trox
38	R-01A	wywiew	anemostat	22	Sala szkoleniowa	365	VDW 400x16	Trox
39	R-01A	wywiew	anemostat	22	Sala szkoleniowa	365	VDW 400x16	Trox
40	R-01A	wywiew	anemostat	22	Sala szkoleniowa	365	VDW 400x16	Trox
41	R-01A	wywiew	zawór went	23	Zaplecze Sali konferencyjnej	30	LVS 100	Trox
42	S-01A	nawiew	anemostat	26	Jadalnia	230	VDW 300x8	Trox
43	R-01A	wywiew	anemostat	26	Jadalnia	230	VDW 300x8	Trox
44	S-02S	nawiew	anemostat	29	Szatnia damska	345	VDW 400x16	Trox
45	S-02S	nawiew	anemostat	29	Szatnia damska	345	VDW 400x16	Trox
46	S-02S	nawiew	anemostat	29	Szatnia damska	345	VDW 400x16	Trox
47	S-02S	nawiew	kratka wentylacyjna	29	Szatnia damska	515	AL-SI1 625x125	SMAY
48	S-02S	nawiew	kratka wentylacyjna	29	Szatnia damska	515	AL-SI1 625x125	SMAY
49	R-02S	wywiew	zawór went	30	Umywalnia damska	100	LVS 125	Trox
50	R-02S	wywiew	zawór went	30	Umywalnia damska	100	LVS 125	Trox
51	R-02S	wywiew	zawór went	30	Umywalnia damska	100	LVS 125	Trox
52	R-02S	wywiew	zawór went	30	Umywalnia damska	100	LVS 125	Trox
53	R-02S	wywiew	zawór went	30	Umywalnia damska	100	LVS 125	Trox
54	R-02S	wywiew	anemostat	30	Umywalnia damska	470	VDW 400x16	Trox
55	EF-03	wyrzut	zawór went	31	WC damski	60	LVS 100	Trox
56	S-02S	nawiew	anemostat	32	Szatnia męska	325	VDW 400x16	Trox
57	S-02S	nawiew	anemostat	32	Szatnia męska	325	VDW 400x16	Trox
58	S-02S	nawiew	anemostat	32	Szatnia męska	325	VDW 400x16	Trox
59	S-02S	nawiew	kratka wentylacyjna	32	Szatnia męska	490	AL-SI1 625x125	SMAY
60	S-02S	nawiew	kratka wentylacyjna	32	Szatnia męska	490	AL-SI1 625x125	SMAY
61	R-02S	wywiew	zawór went	33	Umywalnia męska	100	LVS 125	Trox
62	R-02S	wywiew	zawór went	33	Umywalnia męska	100	LVS 125	Trox
63	R-02S	wywiew	zawór went	33	Umywalnia męska	100	LVS 125	Trox
64	R-02S	wywiew	zawór went	33	Umywalnia męska	100	LVS 125	Trox
65	R-02S	wywiew	zawór went	33	Umywalnia męska	100	LVS 125	Trox
66	R-02S	wywiew	zawór went	33	Umywalnia męska	100	LVS 125	Trox
67	R-02S	wywiew	anemostat	33	Umywalnia męska	320	VDW 400x16	Trox
68	EF-03	wyrzut	zawór went	34	WC męski	60	LVS 100	Trox