

Załącznik nr 05. Zestawienie tłumików kanałowych.

Zestawienie tłumików kanałowych.

Lp	Oznaczenie	System	Przepływ powietrza	Wymiary	Symbol	Tłumienie dla 250Hz	Po tłumiku	Szum własny	Spadek ciśnienia	Producent
[-]	[-]	[-]	[m ³ /h]	[mm]	[-]	[dB]	[db(A)]	[dB]	[Pa]	[x lub równoważny]
1	ATT.EF-01	wyrzut	180	Ø160	LDC 160-900	7	62			Systemair
2	ATT.EF-02	wyrzut	190	Ø160	LDC 160-900	7	62			Systemair
3	ATT.EF-03	wyrzut	120	Ø125	LDC 125-600	9	59			Systemair
4	ATT.01.02	nawiew	2350	500x500x1500	MSA100-67-3-PF	22		27	16	Trox
5	ATT.01.03	wywiew	2050	500x500x1500	MSA100-67-3-PF	22		23	12	Trox
6	ATT.02.02	nawiew	2550	500x500x1500	MSA100-67-3-PF	22		29	19	Trox
7	ATT.02.03	wywiew	2350	500x500x1500	MSA100-67-3-PF	22		27	16	Trox

Przebudowa Budynku Siedziby Służby Ochrony Lotniska (SOL)
w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

TSE Polska Sp. z o.o., Sp.k.
ul. Myśliwska 61E/7
80-283 Gdańsk

[illegible]