

Załącznik nr 03. Zestawienie klimatyzatorów. Agregat chłodniczy.

Zestawienie klimatyzatorów

Lp	Oznaczenie	Oznaczenie na schemacie	Obliczeniowa moc chłodn.	Medium	Nazwa pomieszczenia	Moc chłodnicza urządzenia/ 1szt	Ilość	Typ	Wymiary H x L x D	Model	Producent
[-]	[-]	[-]	[kW]	[-]	[-]	[kW]	[szt]	[-]	[mm]	[-]	[x lub równoważny]
1	VRV.01	Ind 5	4,0	freon	Wartownia	4,50	1	kasetonowy	840x204x840	FXFQ40P9	Daikin
2	VRV.02	Ind 4	4,0	freon	Wartownia	4,50	1	kasetonowy	840x204x840	FXFQ40P9	Daikin
3	VRV.03	Ind 3	4,0	freon	Sala konferencyjna	4,50	1	kasetonowy	840x204x840	FXFQ40P9	Daikin
4	VRV.04	Ind 2	4,0	freon	Serwerownia	4,50	1	ścienny	1050x290x238	FXAQ40P	Daikin
5	VRV.05	Ind 1	8,0	freon	Sala szkoleniowa	9,00	1	kasetonowy	840x246x840	FXFQ80P9	Daikin

Agregat chłodniczy

Lp	Oznaczenie	Oznaczenie na schemacie	Obliczeniowa moc chłodn.	Czynnik chłodniczy	Nominalna wydajność chłodnicza	Ciężar urządzenia	Typ	Wymiary H x L x D	Model	Producent
[-]	[-]	[-]	[kW]	[-]	[kW]	[kg]	[-]	[mm]	[-]	[x lub równoważny]
1	AG1	Out 1	34,0	R-410A	36,7	316,0	dachowy	1240x1680x765	RXYQ14P9	Daikin