TTSE Polska Sp. z o.o., Sp.k.
ul. Myśliwska 61E/7
80-283 Gdańsk

Załącznik nr 01. Zestawienie parametrów central wentylacyjnych.

Symbol	Funkcja	Nawiew obliczeniowy	Spręż dyspozycyjny	Filtr na nawiewie centrala	Symbol	Wywiew obliczeniowy	Spręż dyspozycyjny	Filtr na wywiewie centrala	Świeże pow.	Wymiennik	Recyrkulacja	% udział wyciągu przez wentylatory	Nagrzewnica	Chłodnica	Moc wentylatora - nawiew	Moc wentylatora - wywiew
nawiew	**-**	**m3/h**	**Pa**	**-**	**wywiew**	**m3/h**	**Pa**	**-**	**m3/h**	**-**	**-**	**-**	**kW**	**kW**	**kW**	**kW**
AHU 01A	ogólne	2 550	350	F7	AHU 01A	2 360	350	G4	1 530	krzyżowy	tak	40%	14,0	9,4	1,10	0,75
AHU 02S	szatnie	2 340	350	F7	AHU 02S	2 040	350	G4	2 340	krzyżowy	nie	0%	17,3	0,0	0,75	0,75
Suma		**4 890**				**4 400**							**31,3**	**9,4**		