1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

R-WK (wentylacji i klimatyzacji)



AG	NW1	NW2	KL1-3	KL4	KL5	W1-2	W3
ZASILANIE AGREGATU CHŁODNICZEGO - DACH	ZASILANIE CENTRALI WENTYLACJI	ZASILANIE CENTRALI WENTYLACJI	ZASILANIE KLIMAT.: KL1,KL2,KL3 POM.: 04, 05	ZASILANIE KLIMAT.: KL1,KL2,KL3 POM.: 16	ZASILANIE KLIMAT.: KL1,KL2,KL3 POM.: 22	ZASIALANIE WENTYL. KANAŁ. POM.: 14, 15	ZASIALANIE WENTYL. KANAŁ. POM.: 34
YKY(żo) 5x10	YKY(żo) 5x4	YKY(żo) 5x4	YDY(żo) 3x2,5	YDY(żo) 3x2,5	YDY(żo) 3x2,5	YDY(żo) 3x1,5	YDY(żo) 1x2,5
13kW	5kW	5kW					

ZASILANIE Z RG-2

YKYżo 5x16

jednostka projektowania [design studio]

PRACOWNIA PROJEKTOWA MENOS
ul. Elizy Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk
tel. (48 58) 522-09-90; fax (48 58) 522-09-99
www.menos.gda.pl

menos pracownia projektowa

inwestor [investor]

PORT LOTNICZY GDAŃSK SP. Z O.O.

jednostka projektowania (architektura)

TSE Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Myśliwska 61e/7
80-823 Gdańsk
tel: +48 58 732 71 01
fax: +48 58 732 71 00
e-mail: biuro@tsepolska.pl
www.tsepolska.pl

adres inwestycji [investment address]

Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

adres [parcels]

80-298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200
nr ew. działki 40/29 obręb 25

nazwa projektu [design name]

PRZEBUDOWA SIEDZIBY SŁUŻBY OCHRONY LOTNISKA
w Porcie Lotniczym w Gdańsku, Ul. Słowackiego 200

faza [phase]: PROJEKT WYKONAWCZY
nr umowy [contract no.]: -

branża [branch]: elektryczna [electric]

opracował [prepared]	mgr inż. Michał Chmielewski	2012.03
projektował [designed]	mgr inż. Zbigniew Tomczyk upr. bud. POM/0013/PWOE/04	
sprawdził [checked]	mgr inż. Michał Kalkowski upr. bud. POM/0005/PWOE/11	

nazwa rysunku [drawing name]: Schemat rozdzielnicy R-WK

nr projektu [design no.]	skala [scale]	rewizja [revision]	nr rysunku [drawing no.]	nr arkusza [sheet no.]
12/467/PW	--	-	E-3.4	1/1

format [format]: A3