

L.dk. 2569/19

Gdańsk, dnia 24.06.2019 r.

Dotyczy: postępowania pn. „Wykonanie robót budowlanych – Przebudowa płyty postojowej PPS 2 w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy – Etap I”

Zamawiający przekazuje pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni betonowej w innej technologii?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wykonania nawierzchni betonowej w innej technologii, niż wynikająca ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie cementu CEM I 42,5 o powierzchni właściwej poniżej 3800 mm²/g, ze względu na problemy z pozyskaniem materiału o powierzchni właściwej poniżej 3200 mm²/g?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie cementu CEM I 42,5R-NA o powierzchni właściwej poniżej 3800 mm²/g.

3. Prosimy o ponowne przesunięcie terminu składania ofert do 05.07.2019 r.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje ostateczny termin składania ofert na dzień 26.06.2019 r., godzina 12:00

4. Prosimy o odpowiedź z jakiego materiału mają być pokrywy tj. ze stali czy z żeliwa sferoidalnego.

- a) Na rysunku 12.1 (przekrój C-C) napisane jest, że pokrywa może być stalowa lub żeliwna.
- b) Na rys. 12.2 (przekrój B-B) napisane jest, że wąż jest stalowy.
- c) Na rys. 9 w uwagach napisane jest, że ma być żeliwo sferoidalne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wążów żeliwnych lub stalowych, pod warunkiem spełnienia warunków odnośnie otwierania pokrywy studni.

Henryk Szymarkowski

Kierownik Działu Eksploatacji
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.